

RISIKOKLASSE 3


BARNEHAGER, SKOLER



Bygninger i risikoklasse 3 har personopphold hvor alle kjenner til rømningsveiene og kan bringe seg selv i sikkerhet. Videre beregnet for våkne personer og lite brannfarlig aktivitet. Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkingsutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er trykkvann, må ha brannslangetrommel. Utstyret plasseres nær utganger med mindre spesifikke objekter eller områder skal sikres. En brannslangetrommel bør ikke plasseres i trapperom som er felles rømningsvei fra flere brannceller. Steder hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig merket.

ANBEFALING

- Minimum 19 mm slange, fortrinnsvis plassert i skap. I korridor bør skapene monteres innfelt i vegg, slik at passasjen ikke hindres. Ved fare for hærverk kan skapet utstyres med alarm, som tilkobles alarmsentral. Brannslangetromler med automatventil åpner for full vanntilførsel etter maks to omdreininger av trommelen. Ved behov for daglig rengjøring og spyling anbefales brukstrommel eller slangevogn. For å godkjennes som brannslangetrommel må en brukstrommel være rødlakkert.

FORSLAG TIL LØSNING	Brannslangetrommel	Brukstrommel	Brannslokker	Brannslokke-system	Annet brann-slokkingsutstyr
Undervisningslokaler/ oppholdsrom	Modell 3/31				
Resepsjon	Modell 3SW/5BR/ 5D		NOHA P6G ABC		
Tekniske rom			NOHA K5G CO ₂	Argonite	
Kantine/storkjøkken	Modell 120		NOHA F6G AF	Wet Chemical	Brannteppe
Brannklassifisert vegg	E160 innbyggingsskasse				
Rengjøring/spyling		Modell 100/ 100SW/ Slangevogn			

Bildene viser eksempel på produkt. For fullstendig modellutvalg se produktkatalogene.